



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Ярославской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, телефон/факс 8(48532)2-23-07

Предписание N74/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

МОУ Шипиловская ООШ

Директору МОУ Шипиловская ООШ

Орловой Т.В.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору №74 от 27.06.2019г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 07 августа 2019г. в период с 09 ч.00 мин. до 10ч.00 мин. проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Крайновым Александром Викторовичем в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Шипиловская основная общеобразовательная школа, на объекте надзора, расположенном по адресу: Ярославская область, Мышкинский район, с. Шипилово, ул. Школьная, д.2, совместно с Орловой Т.В.- директором МОУ Шипиловская ООШ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Повесить инструкцию о порядке действия персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта.	п.64 ППР в РФ	30.08.2019	
2.	Автоматическую пожарную сигнализацию в в хоз. сарае, расположенном на территории школы, привести в рабочее состояние.	п.61 ППР в РФ	30.08.2019	
3.	Запретить оставлять без присмотра, включенными в эл. сеть эл. приборы, в том числе картофелечистку, расположенную в помещении пищеблока. Установить устройство для обесточивания данного электроприбора.	п.42 (е) ППР в РФ	30.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

при несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Угличского, Мышкинского
и Большесельского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Крайнов А.В.

« 22 » августа 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

О.Н.
(подпись)

Директор Огоста М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » 08 2019г.