



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Ярославской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам  
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, телефон/факс 8(48532)2-23-07**

**Предписание №75/ 1 /1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**МОУ Шипиловская ООШ  
Директору МОУ Шипиловская ООШ  
Орловой Т.В.**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору №75 от 27.06.2019г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 07 августа 2019г. в период с 08 ч.20 мин. до 08ч.50 мин. проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Крайновым Александром Викторовичем в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Шипиловская основная общеобразовательная школа, на объекте надзора, расположенном по адресу: Ярославская область, Мышкинский район, с. Сера, совместно с Орловой Т.В.- директором МОУ Шипиловская ООШ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Кладовое помещение (бывшая АТС) оборудовать пожарными извещателями.	ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ* п.4 НПБ 110-03	30.08.2019	
2.	Огнетушитель (ОУ) №2 привести в исправное состояние, оборудовать раструбом.	п.478 ППРвРФ	30.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.  
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Угличского, Мышкинского  
и Большесельского районов  
Ярославской области по пожарному надзору  
Крайнов А.В.



« 22 » августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

директор Ошута ТВ

А.В.  
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » 08 2019г.